



Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.

Zagreb, Kupska 4

**Odgovori na primjedbe na
prijedlog Pravila za provođenje pretkvalifikacijskog
postupka za pružanje usluga uravnoteženja aFRR i mFRR
rezerve snage i energije uravnoteženja ili energije
uravnoteženja**

- javno savjetovanje provelo se u vremenu od 29. listopada do 16. studenog 2025. godine
- izrada je predviđena Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava (PoUEES, 12/2023)

Zagreb, studeni 2025. godine

Načelne primjedbe:

Končar – Digital d.o.o. Komunikacijskim pravilima se određuju zahtjevi na komunikacije od HOPS-a do agregatora i/ili jedinice koja je povezana na HOPS sustav. Koji su komunikacijski zahtjevi za povezivanje agregatora do regulacijskih jedinica?	HOPS je doradio komunikacijske zahtjeve na način da je dodan dio koji propisuje komunikacijske zahtjeve za povezivanje agregatora do regulacijskih jedinica.
GEN-I Hrvatska d.o.o. Predložene izmjene idu u smjeru pojednostavljenja postupka, smanjenja administrativnog opterećenja i ubrzanja aktivacije novih kapaciteta, što je pozitivno za tržišnu učinkovitost i sigurnost sustava. Međutim, potrebno je osigurati jasne definicije pojmova i razmotriti mehanizme iznimki za složene slučajeve kako bi se izbjegle operativne poteškoće.	

	Članak	Komentar	Prihvaćenost	Pojašnjenje
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
GEN-I Hrvatska d.o.o.	12	Brisanje članka 12. stavaka (1) i (2) u dijelu koji propisuje obvezu pribavljanja suglasnosti operatora distribucijskog sustava. Obrazloženje: -Članak 16. stavak (5) već propisuje obvezu obavješćavanja i pribavljanja suglasnosti ODS-a za regulacijske jedinice, stoga je zahtjev iz članka 12. nepotreban. -Uklanjanje dupliciranog zahtjeva smanjuje administrativno opterećenje za kandidate i sprječava nejasnoće oko vremenskog trenutka pribavljanja suglasnosti. -Jedinstvena odredba u članku 16. stavku (5) osigurava dosljednost pravila i sprječava mogućnost različitih tumačenja.	Odbija se	Obveza kandidata da pribavi suglasnost HEP ODS kroz članak 12. propisana je iz razloga što HEP ODS može uskratiti suglasnost ili dati djelomičnu suglasnost nekoj proizvodnoj jedinici za pružanje usluge uravnoteženja. Članak 16. stavak 3 odnosi se na trenutak u kojem se dogovora ispitivanje sposobnosti. S obzirom da su jedinice priključene na distribucijsku mrežu i mogu prilikom ispitivanja sposobnosti utjecati na tokove snage u distribucijskoj mreži, HOPS mora usuglasiti dan i vrijeme provođenja ispitivanja s HEP ODS-om. U članku 12. HEP ODS daje suglasnost da određena proizvodna jedinica uopće može pružati uslugu uravnoteženja HOPS-u, a članak 16. propisuje usuglašavanje termina provedbe ispitivanja.
	13			
GEN-I Hrvatska d.o.o.	14	Prijedlog izmjene članka: (1) Najkasnije u roku od jednog (1) mjeseca od dana dostave potvrde iz članka 13. stavka 2. ovih Pravila kandidat u suradnji s operatorom prijenosnog sustava mora provesti: 1. u roku od 10 dana: inicijalnu provjeru komunikacijskih kanala i dostavu tehničke dokumentacije, 2. u roku od 20 dana: ispitivanje zadovoljenja komunikacijskih zahtjeva za pružanje usluge uravnoteženja, 3. u roku od 30 dana: ispitivanje	Odbija se	Rokovi provedbe ispitivanja komunikacijskih zahtjeva i ispitivanja sposobnosti propisani člankom 14. propisani su Uredbom Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava članak 159. stavicima 3 i 4. Smatramo da nema potrebe propisivati dodatna vremena u okviru propisana 3 mjeseca s obzirom da nekad treba duže vremena za provedbu ispitivanja komunikacijskih zahtjeva, a nekad za ispitivanje sposobnosti. Bitno je da se sve provede kako je propisano Uredbom 2017/1485 tj. u roku od 3 mjeseca.

		sposobnosti regulacijske jedinice i/ili regulacijske grupe za pružanje usluge uravnoteženja. (2) Ako se ispitivanja iz stavka 1. ovog članka ne provedu u navedenim rokovima, pretkvalifikacijski postupak se obustavlja. Obrazloženje: -Skraćivanje roka na 1 mjesec ubrzava proces pretkvalifikacije i omogućuje bržu aktivaciju novih kapaciteta. - Definiranje međukoraka (10, 20, 30 dana) osigurava transparentnost i kontrolu napretka, smanjuje rizik od kašnjenja i omogućuje pravovremenu intervenciju operatora. - Pravna jasnoća: Precizni rokovi smanjuju mogućnost različitih tumačenja i osiguravaju jednaku primjenu pravila.		
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
GEN-I Hrvatska d.o.o.	27	Prijedlog izmjene članka: Izvršje o provedenom ispitivanju sposobnosti operator prijenosnog sustava izrađuje najkasnije jedan (1) tjedan nakon završetka ispitivanja sposobnosti iz poglavlja V. ovih Pravila. Obrazloženje: -Skraćivanje roka na ubrzava proces pretkvalifikacije i omogućuje bržu aktivaciju novih kapaciteta.	Djelomično se prihvaća	HOPS provodi više pretkvalifikacijskih postupaka istovremeno, skraćivanjem roka na tjedan dana možemo se dovesti u situaciju da ne uspijemo sva izvješća napraviti u propisanom roku stoga procjenjujemo da bi 2 tjedna moglo biti dovoljno vremena. Izrada izvješća povezana je s provedbom ispitivanja komunikacijskih zahtjeva i ispitivanje sposobnosti. Sve se mora odraditi u roku 3 mjeseca kako je propisano uredbom 2017/1485 (članak 159.)
	28			
	29			
	Prilog 1.			
	Prilog 2.			

Končar – Digital d.o.o.	Prilog 3.	Po hrvatskom pravopisu, postotci kod tražene raspoloživosti mreže (98.5 i 99.9) trebaju biti zapisani s decimalnim zarezom (98,5 i 99,9), a ne s decimalnom točkom.	Prihvaća se	
--	------------------	---	-------------	--